



## Factory Distributor ترخيص موزع لمصنع

LRTNA0000407512-2025

3

رقم الترخيص  
License Number

عدد الصفحات  
Number of pages

اسم الشركة  
Name of Company

اسم صاحب الترخيص  
Owner of the License

اطراف الرخصة  
Partner in the License

رقم الهاتف  
Office Phone Number

عنوان الشركة  
Company Address

الموقع / البريد الإلكتروني  
Email of the Company

تأسست بتاريخ  
Company Registered Date

92658

رقم السجل  
Registration Number

537245

رقم الترخيص  
License Number

اديل فاير ستوب للتجارة ذ.م.م

الإمارات

الجنسية  
Nationality

أيديل سبيشل برودكتز ش م ح

\*\*\*

الجنسية  
Nationality

\*\*\*

48143

ص.ب.  
P.O. Box

971-4-2986984

رقم الفاكس  
Fax Number

971-4-2986983

مكتب رقم M2-04 ملك مجموعته مفتاح الاعمال الاستثماريه (ش.ذ.م.م) - الخيصي

6

عدد المعدات والأجهزة المعتمدة  
Total number of Products approved

firestop@emirates.net.ae

2029/04/30 م

تاريخ الانتهاء  
License Expired

2025/05/01 م

تاريخ الإصدار  
License Issued

2002/09/03 م

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني  
The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

اديل فاير ستوب للتجارة ذ.م.م		اسم الشركة Name of Company	1	رقم الصفحة Page Number	LRTNA0000407512-2025	رقم الترخيص License Number
2029/04/30 م		تاريخ الانتهاء License Expired	ايديل سبيشل برودكترز		اسم المصنع Name of Factory	
بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	Type of Products	اسم المعدة	م
Ajman (U.A.E.)	Intertek Testing Services NA	WHI20- 34154802	IDEAL- BS 60- (PB)	<b>Wooden Fire Rated Door -60minutes</b> Fire Resistant Door Test Report Number : UF050-1& WB153-1 Model : Ideal -60 Particle Board Door Single Leaf & Double Leaf With or without Vision panel Fire Rating: 60minutes Single Leaf Size: 1075x2200x54mm Overall Size 1147x2241x145mm Double Leaf Size: (1000+1000)x2200x54mm Overall Size 2075x2241x145mm Integrity: 69Minutes , Insulation: 69Minutes		1
Ajman (U.A.E.)	Intertek Testing Services NA	WHI21- 34154803	IDEAL- UL 60	<b>Wooden Fire Rated Door -UL 60minutes 10C</b> Fire Resistant Door Test Report Number : VG005-6 Model : IDEAL-60 Single Leaf Fire Resistant Door Fire Rating: 60minutes UL10C Single Leaf Size : 1100x2400x50mm, Overall Size 1166x2439x145mm Integrity: 60Minutes , Insulation: 60Minutes		2

ملاحظة:

1. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني-دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

**Note:** 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.



اديل فاير ستوب للتجارة ذ.م.م		اسم الشركة Name of Company	2	رقم الصفحة Page Number	LRTNA0000407512-2025	رقم الترخيص License Number
2029/04/30 م		تاريخ الانتهاء License Expired	ايديل سبيشل برودكترز		اسم المصنع Name of Factory	
بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	Type of Products	اسم المعدة	م
Ajman (U.A.E.)	Intertek Testing Services NA	WHI21- 34154804	IDEAL- BS60	<b>Wooden Fire Rated Door -60minutes</b> Fire Resistant Door Test Report Number : VG005-9 Model : IDEAL-60 Double Leaf Fire Resistant Door with Vision Panel Fire Rating: 60minutes Double Leaf Size Doorset B: (1000+1000)x2400x50mm Overall Size 2075x2441x145mm Integrity: 61Minutes , Insulation: 70Minutes		3
Ajman (U.A.E.)	Intertek Testing Services NA	WHI21- 34154805	IDEAL- BS90	<b>Wooden Fire Rated Door -90minutes</b> Fire Resistant Door Test Report Number : VG005-8 Model : IDEAL-90 Single Leaf Fire Resistant Door with Vision Panel Fire Rating: 90minutes Single Leaf Size Doorset A : 1100x2400x54mm, Overall Size 1172x2442x145mm Integrity: 97Minutes , Insulation: 93Minutes		4

ملاحظة:

1. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني-دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

**Note:** 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai f DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997



اديل فاير ستوب للتجارة ذ.م.م	اسم الشركة Name of Company	3	رقم الصفحة Page Number	LRTNA0000407512-2025	رقم الترخيص License Number
------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------	----------------------	-------------------------------

2029/04/30 م	تاريخ الانتهاء License Expired	ايديل سبيشل برودكترز	اسم المصنع Name of Factory
--------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------------

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
Ajman (U.A.E.)	Intertek Testing Services NA	WHI22- 34154806	IDEAL- UL 90	<b>Wooden Fire Rated Door -90minutes UL10C</b> Fire Resistant Door Test Report Number : VK064-2 Model : IDEAL-90 Single Leaf Fire Resistant Door with or without Vision Panel Fire Rating: 90minutes UL10C Single Leaf Size : 1100x2400x50mm, Overall Size 1166x2439x145mm Integrity: 90Minutes , Insulation: 90Minutes	5
Ajman (U.A.E.)	Intertek Testing Services NA	WHI22- 34154807	IDEAL-UL 60	<b>Wooden Fire Rated Door -60minutes UL10C with or without VP</b> Fire Resistant Door Test Report Number : WA120-1&2 Model : IDEAL-60 UL10C Single Leaf & Double Leaf Fire Resistant Door with or without vision panel Fire Rating: 60minutes UL10C Single Leaf Size : 1090x2400x50mm, Overall Size 1156x2439x145mm Integrity: 60Minutes , Insulation: 60Minutes Double Leaf Size : (1000+1000)x2400x50mm Overall Size 2069x2439x145mm Integrity: 60Minutes , Insulation: 60Minutes	6

ملاحظة:

1. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.  
2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني-دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

**Note:** 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997